

Mitteilung des Senats vom 12. September 2023

Horner Bad, Prestigeprojekt des Bremer Schwimmsports: Wunsch und Wirklichkeit

Die Fraktion der CDU hat unter Drucksache 21/16 S eine Kleine Anfrage zu obigem Thema an den Senat gerichtet.

Der Senat beantwortet die vorgenannte Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Mitarbeitende sind zurzeit (Stichtag 1. Juni 2023) im Horner Bad tätig? Wie hat sich die Zahl der Mitarbeitenden in den letzten fünf Jahren entwickelt?

Zum 1. Juni 2023 waren 20 Mitarbeiter:innen für den Bäderbetrieb sowie sechs Mitarbeiter:innen für das Schulschwimmen im Horner Bad tätig. Bis 2018 wurden Mitarbeiter:innen aus anderen Hallenbädern für den Betrieb des Freibads entsendet. Die Anzahl war wesentlich geringer, da im Freibad weniger Personal benötigt wurde. Nach der Freibadsaison 2018 wurde das Bad für den Umbau geschlossen und der oben genannten Personalstamm im Laufe des Jahres 2022 für das neue Horner Bad aufgebaut.

2. Wie hoch ist der durchschnittliche Krankheitsstand der Belegschaft im Horner Bad?

Der Krankenstand im Horner Bad liegt im Durchschnitt bei 3,6 Prozent.

3. Wie sind die derzeitigen Öffnungszeiten für das Horner Bad?

Die Öffnungszeiten sind im Sommer wie folgt geregelt:

Hallenbad:

Montag bis Freitag: 8:00 bis 20:00 Uhr

Samstag und Sonntag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Freibad:

Montag bis Freitag: 6:30 bis 20:00 Uhr

Samstag und Sonntag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Außerhalb der Sommeröffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 6:30 bis 21:00 Uhr

Samstag und Sonntag: 10:00 bis 18:00 Uhr

4. An wie vielen Tagen wurde das Horner Bad in den letzten drei Jahren jeweils während der regulären Öffnungszeiten geschlossen?

Die Revisionszeit, Schließung wegen Wettkämpfen oder technischen Arbeiten seit der Neueröffnung im Juni 2022 sind der in der Anlage beigefügten Tabelle zu entnehmen.

5. Welche Gründe (Baumängel, ungeeignete Materialien, Fehlplanungen, Personalengpässe etc.) lagen jeweils für die außerordentlichen Schließungen des Bades vor?

Die Gründe sind der in der Anlage beigefügten Tabelle zu entnehmen.

6. Wie viele Wettkämpfe konnten im Horner Bad seit der Neueröffnung des Bades im Oktober 2022 nicht stattfinden beziehungsweise wurden abgebrochen? Welche Gründe lagen hierfür vor?

Der Abbruch eines Wettkampfes erfolgte wegen der Neigung der Hubwand, sodass die 25 Meter Bahnlänge nicht mehr garantiert werden konnten. Durch die Neigung fiel eine Platte von der Wand ab, was ein weiterer Grund für die Sperrung war.

Durch den Ausfall eines Kompressors konnte ein zweiter Wettkampf am zweiten Wettkampftag nicht pünktlich beginnen, sodass der Veranstalter den Abbruch vornehmen musste.

Es ist davon auszugehen, dass bis zum Jahresende zwei weitere Wettkämpfe auf den 25-Meter-Bahnen nicht stattfinden können.

7. Welche Sachmängel hat das Horner Bad aktuell, und welche finanziellen Mittel werden für die Instandsetzung benötigt? Zu wann ist eine Instandsetzung gegebenenfalls geplant?

In allen Bremer Bädern kommt es regelmäßig zu Störungen oder kleinen technischen Defekten. Über ein Meldesystem werden diese gemeldet und innerhalb kürzester Zeit bearbeitet und behoben. Das gilt auch für das Horner Bad.

Das mit der Generalplanung beauftragte Architekturbüro, die Fachplaner und die Bremer Bäder GmbH planen derzeit technische Veränderungen wie folgt vorzunehmen:

a) Kompressor

Der Kompressor ist als Schraubenkompressor ausgelegt. Der Vorteil ist die Laufruhe und die geringe akustische Belastung der Beschäftigten im Technikbereich. Die Spreizung der Anlage ist relativ groß. Das bedeutet, dass zeitweise kurzfristig eine hohe Luftleistung und dann wieder über längere Zeit auch nur eine geringe Abnahme erfolgt. Das führt zu einem schlechten Schaltverhalten, was in der Vergangenheit zu dem genannten Ausfall geführt hat.

In der Folge hat man einen Leitungsschutzschalter mit der Charakteristik B gegen einen Leitungsschutzschalter mit der Charakteristik C getauscht. Damit konnte die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls fast vollständig eingegrenzt werden. Um einen dauerhaft sicheren und schaltarmen Betrieb herzustellen, müsste ein 500 bis 1 000 Liter Druckbehälter nachgerüstet werden. Für die Bremer Bäder GmbH sind dies Kosten von circa 8 000 Euro, die aus Instandhaltungsmitteln aufgewendet werden können.

b) Hebeanlagen

Die Pumpen der Hebeanlagen im Freibad fallen in ihren Hebeschächten während der Betriebszeit trocken. Das führt dazu, dass bei einem schnellen Anstieg der Wassersäule im Pumpenschacht die Pumpen nicht selbsttätig entlüften können und fördern aus diesem Grund nicht. Nach Rücksprache mit dem Hersteller der Pumpen konnte festgestellt werden, dass es für diese selten eintretende Funktionsstörung ein Entlüftungsbauteil gibt, welches im Rahmen der Instandhaltung nachgerüstet wird.

Außerdem ist zwischen der Hebeanlage der Pumpenstube im Freibad und der Hebeanlage zur Entwässerung der Freibadumkleiden eine Rohrverbindung. Hintergrund dessen ist, dass diese beiden Hebeanlagen eine sogenannte Pumpenkaskade bilden müssen, da das Abwasserniveau auf der Gesamtstrecke von circa 400 Meter angehoben werden muss. Dies wurde notwendig, da die Wesernetz Bremen GmbH nach den aktuellen Richtlinien zum Queren von Hochspannungsleitungen, innerhalb der Bauphase, erhöhte Anforderungen stellte. Jedoch hat sich die Abstimmung der Pumpen zueinander im Betrieb als nicht stimmig erwiesen. Es haben sich Ausfälle und Schäden der Pumpenmotoren in der zweiten Ebenen eingestellt. Seitens Planung und Bauherrin ist man sich einig, dass es zum sicheren Betrieb notwendig ist, die

Verrohrung der Abwasserdruckleitungen zu verändern und die Kaskade zurückzubauen. Für die Bremer Bäder GmbH ist mit Kosten in Höhe von circa 10 000 bis 15 000 Euro zu rechnen.

c) Hubwand

Unter mechanischem Druck löst sich unter Umständen die Verplankung der automatisch verfahrbaren 25-Meter-Hubwand, die das 50-Meter-Becken trennt. Im öffentlichen Betrieb ist dies kein Problem, nur bei Wettkämpfen kann die Wand nicht genutzt werden. Hinzukommt, dass die Wand sich teilweise neigt und die zu garantierenden 25 Meter nicht zweifelsfrei eingehalten werden.

Die ausführende und zuständige Firma wurde nachdrücklich zur Mängelbeseitigung aufgefordert. Regressforderungen werden dessen ungeachtet geprüft.

8. Inwieweit werden diese Mängel im Rahmen der Mängelhaftung durch den Verursacher behoben?

Siehe Ausführungen zu Frage 7.

9. Welche Maßnahmen will der Senat ergreifen, um in Zukunft keine Wettkampfabbrüche und außerordentliche Schließzeiten des Horner Bades zu riskieren?

Die Schwimmbäder der neuesten Generation sind mit einer hochmodernen Technik ausgestattet. Diese Technik wird komplett überwacht. Bereits bei kleinen Störungen kann es zur Abschaltung der Anlagen kommen.

Die Bremer Bäder GmbH hat nach den ersten Störungen weitere Anpassungen vorgenommen und sukzessive die Möglichkeiten der optimierten Steuerung genutzt. So kann sehr schnell bei Störungen, zum Beispiel der Badewassertechnik, reagiert werden und Ausfälle minimiert werden.

Der Senator für Inneres und Sport wird in der städtischen Deputation für Sport über die Fortschritte bei der Behebung der Probleme berichten.

Anlage:

Belegung/Schließung des Horner Bades an den Wochenenden 2022 /2023

Datum	Uhrzeit	Grund	Geänd. Öffnung
18.06.2022	09:00 – 16:00 Uhr	Wettkampf	Bad geschlossen
27.08.2022		Wasserrohrbruch	Freibad geschlossen/ Hallenbad geöffnet
03.09.2022	12:30 Uhr - 18.00 Uhr	Wasserball im halben Sportbecken	Bad geöffnet/halbes Sportbecken sowie Kursbecken
17.09.2022	14:30 Uhr – 18.00 Uhr	Wasserball im halben Sportbecken	Bad geöffnet/halbes Sportbecken sowie Kursbecken
24.09.2022	14:30 Uhr – 18.00 Uhr	Wasserball im halben Sportbecken	Bad geöffnet/halbes Sportbecken sowie Kursbecken
08.10.2022	12.00 – 19.00 Uhr	Watergames	Öffentliches Schwimmen 10.00-12.00 Uhr möglich, dann ab 19.00 Uhr
03.10.2022	Feiertag	Tag der deutschen Einheit	Ganztägig geschlossen
16.10.2022	12:30 Uhr – 18.00 Uhr	Wasserball im halben Sportbecken	Bad geöffnet/halbes Sportbecken sowie Kursbecken
29.10.2022		Wettkampf/Abbruch	Bad komplett geschlossen
31.10.2022	Feiertag	Reformationstag/	Ganztägig geschlossen
12.11.2022		Betriebsversammlung	Bad ab 14.00 Uhr geöffnet
13.11.2022		Vermietung an Dt. Kanuverband	Ganztägig geschlossen
19.11.2022	ab 12.30 Uhr – 18.00 Uhr	Wasserball im halben Sportbecken	Bad geöffnet/halbes Sportbecken sowie Kursbecken
03.12.2022	ab 12.30 Uhr – 18.00 Uhr	Wasserball im halben Sportbecken	Bad geöffnet/halbes Sportbecken sowie Kursbecken
10./11.12.2022	Samstag und Sonntag	Wettkampf	Bad ganztägig geschlossen
24.- 26.12.2022	Feiertag	Weihnachten	ganztägig geschlossen
31.12.2022- 01.01.2023	Feiertag	Silvester/Neujahr	ganztägig geschlossen
15.01.2023- 17.01.2023		Vermessungs- und Ausrichtungsarbeiten an der Hubwand	Sportbecken geschlossen/ Kursbecken nur für Kursbetrieb geöffnet
04.02.2023- 20.02.2023		Kursbecken: Revisionsarbeiten & und Baumängelbeseitigung Hubboden und Treppe	Kursbecken geschlossen
25.03.2023 - 16.04.2023 (verlängert bis 21.04)		Revisionsarbeiten & Baumängelbeseitigung	Hallenbad geschlossen/ Kursbetrieb im Kurs- becken hat durchgängig stattgefunden

13.05.2023- 14.05.2023		Norddeutsche Meisterschaften/Abbruch am 2. Tag	14.05.2023 ab 14.00 Uhr wieder geöffnet/wg. Abbruch
21.06.2023- 22.06.2023		Ausfall Hebeanlage Freibad	Freibad ganztägig geschlossen/Hallenbad ohne Einschränkungen geöffnet